



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JULHO/2016

Conforme ilustrado no quadro 1, no mês de julho do corrente ano foram feitas 159 solicitações por meio do formulário eletrônico, havendo ainda mais 10 decorrentes de serviços advindos de solicitações do mês anterior. Destacamos que 102 destes são pró-ativos, ou seja, identificados pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica dizer que apenas 57 solicitações vieram da comunidade acadêmica. No total, foram conclusos 115 serviços de manutenção. O quadro 2 expõe de modo mais didático estas informações.

De todas as solicitações trabalhadas no mês de julho, 33 delas ainda não puderam ser conclusas, todavia faremos o possível para serem efetuadas em agosto, de acordo com as prioridades baseadas na segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feitas estas contextualizações, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Prefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 101
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 102
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 103
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 104
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 105
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 106
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 107
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (MM) - Sala MA - 108
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 101
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 102
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 103
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 104
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 105
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 106
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 107
01/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco B (MM) - Sala MB - 108
01/07	Lubrificação e ajuste das portas do campus	Áreas comuns (MM)
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-101
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-102
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-103
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-104
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-105
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-106
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-107
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (MM) - Sala MC-108
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco D (MM) - Sala MD-101
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco D (MM) - Sala MD-102
04/07	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco D (MM) - Sala MD-103
04/07	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Biblioteca (MM)
04/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava resfriando corretamente	Bloco C (RT) - Lab.1 de Informática
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-101
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-102
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-103
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-104
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-105
07/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Bloco A (RT) Sala RA-106

07/07	Inspeção nos banheiros do campus, retirando vazamentos e identificando melhorias	Áreas comuns (RT)
08/07	Emassamento e pintura em parede "mofada" da sala	Biblioteca (RT)
08/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-101
08/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-102
08/07	Substituição de placa eletrônica danificada do aparelho de ar-condicionado	Bloco E (RT) - Sala RE-101
08/07	Substituição de placa eletrônica danificada do aparelho de ar-condicionado	Bloco E (RT) - Sala RE-104
08/07	Inspeção nos banheiros do campus, retirando vazamentos e identificando melhorias	Áreas comuns (MM)
08/07	Lubrificação e ajuste das portas do campus	Áreas comuns (RT)
11/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco C (MM) - Corredor entre bloco C e B
11/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco F, do Laboratório de Cartografia (RT) - Corredor do piso inferior
11/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco F, do Laboratório de Cartografia (RT) - Corredor do piso superior
11/07	Substituição de placa eletrônica danificada	Bloco C (RT) - Lab. 2 de informática
12/07	Manutenção para retirada de infiltração em laje na entrada da biblioteca	Biblioteca (MM)
12/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Coordenação de Matemática (RT)
12/07	Substituição de placa eletrônica danificada do aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) - Lab. 1 de informática
12/07	Limpeza em bebedouro sujo	Bloco D (RT) Bebedouro do hall
13/07	Substituição de placa eletrônica danificada do aparelho de ar-condicionado	Bloco E (RT) - Sala RE-106
13/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com ruído anormal	Coordenação de DCS (RT)
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-103
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-104
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-105
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-106
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-201
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-202
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-203
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-204
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-205
13/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA-206
13/07	Substituição de peças danificadas nos banheiros do campus	Áreas comuns (MM)
13/07	Manutenção em bebedouro que não estava saindo água	Bloco A (RT) Bebedouro do hall superior
13/07	Manutenção em porta que estava com dificuldade na abertura/fechamento	Prefeitura Universitária (RT) - Almoarifado
14/07	Recuperação e pintura em parede	Bloco I (MM) - Sala MI-102 / Extensão
14/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando corretamente	Bloco B (MM) - Sala MB 101
14/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando corretamente	Bloco C - Sala MC 103
14/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava gotejando	Bloco C - Sala MC 101
14/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco C - Sala MC 101
14/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com ruído anormal	Bloco C - Sala MC-106(escritório de secretariado)
14/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava desligando sozinho	Bloco D - Sala MD-105 (Coord. de secretariado)

14/07	Manutenção em caixas de descarga que não estavam funcionando adequadamente	Bloco G (RT) - Banheiro masculino do piso superior
14/07	Manutenção em banheiro que estava apresentando vazamento	Bloco C (RT) - Banheiro feminino
14/07	Conserto em fechadura	Bloco I (MM) - Sala MI-102 / Extensão
15/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-103
15/07	Manutenção em caixa de descarga que estava apresentando vazamento	Biblioteca (RT) - Banheiro feminino
15/07	Fixação de chapa de zinco em gradeado	Sala de depósito da jardinagem (MM)
18/07	Pintura na porta	Bloco I (MM) - Sala MI-102 / Extensão
18/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava ligando	Bloco C (MM) - LAEL/Lab. Linguístico
18/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava desligando sozinho	Bloco E (RT) - Sala RE-101
18/07	Substituição de lâmpadas queimadas no primeiro quarto do lado direito da residência	Residência Universitária B
18/07	Manutenção em caixa de descarga que estava apresentando vazamento	Bloco G (RT) - Banheiro masculino dos servidores no bloco das coordenações
19/07	Emassamento e pintura	Biblioteca (MM) - Entrada da biblioteca
19/07	Instalação de tubulação para passagem de cabo de rede	Bloco I (MM) - Sala MI-102 / Extensão
19/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco (RT) - Corredores
19/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco (RT) - Lab. 1 de informática
19/07	Manutenção em ventilador inoperante	Assessoria administrativa (RT)
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco G - (RT)/Bebedouro do hall
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco A - (RT)/Bebedouro do hall inferior
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco C- (RT)/ Bebedouro do hall inferior
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco C- (RT)/ Bebedouro do hall superior
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco E- (RT)/ Bebedouro do hall superior
19/07	Limpeza e ajustes	Bloco E- (RT)/ Bebedouro do hall inferior
19/07	Reparos na grama	Bloco C (RT)
19/07	Retirada de fechadura de armário	Direção de Centro (RT)
19/07	Fixação de quadro de avisos	Direção de Centro (MM)
19/07	Fixação de quadro de avisos	Bloco I (MM) - Sala MI-102 / Extensão
20/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que não estava funcionando	Bloco C (RT) -Lab.5 de informática
20/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava desarmando o disjuntor constantemente	Bloco C (MM) - Sala MC 101
20/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (MM) - Sala MA-105
20/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (MM) - Sala MA-106
20/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco C (MM) - Sala MC 103
20/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco D (MM) - Sala MD 101
20/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco D (MM) - Sala MD 103
20/07	Manutenção em torneira com vazamento	Assessoria administrativa (RT) - Banheiro feminino
20/07	Manutenção em torneira com vazamento	Biblioteca (RT) - Banheiro masculino

20/07	Manutenção em chicote que estava danificado	Bloco G (RT) - Banheiro feminino dos professores no bloco das coordenações
20/07	Manutenção em caixa de descarga que não estava dando retorno	Bloco G (RT) - Banheiro masculino dos professores no bloco das coordenações
20/07	Corte de gramado nas redondezas do R.U.	Restaurante Universitário (RT)
20/07	Montagem de armário de aço	Bloco G (RT) - Ambiente do professor Rodrigo
20/07	Manutenção em mesa de reunião danificada	Prefeitura Universitária (RT)
21/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Biblioteca (MM)-Sala de processos técnicos
21/07	Limpeza e ajustes	Biblioteca (RT) - Bebedouro do hall
22/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente e com o ventilador interno emperrando	Bloco A (RT) - Sala RA 105
22/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente e desligando sozinho	Bloco A (RT) - Sala RA 202
22/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco C (RT) - Lab. de Ecologia Vegetal
22/07	Instalação de grade do data-show	Bloco C (RT) - Lab. de Ecologia Vegetal
22/07	Limpeza	Bloco A (MM) - Bebedouro do corredor
22/07	Limpeza	Bloco B (MM) - Bebedouro do corredor
22/07	Limpeza	Bloco C (MM) - Bebedouro do corredor
22/07	Limpeza	Bloco D (MM) - Bebedouro do corredor
22/07	Limpeza	Biblioteca (MM) - Bebedouro do corredor
22/07	Reparos na grama	Prefeitura Universitária (RT)
25/07	Instalação de CCK no painel	Bloco C (RT)
25/07	Manutenção em torneira que estava com vazamento	Biblioteca (RT) - Banheiro masculino
25/07	Reparos na grama	Bloco B (RT) - Design
26/07	Manutenção em tomada que estava sem funcionar	Bloco D (RT) - C.A. de Ecologia
26/07	Retirada de CCK do painel	Bloco C (RT)
26/07	Manutenção em tomada que estava exposta	R.U. (RT) - Sala da nutricionista (Daniela)
26/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco C (RT) - Lab. de Ecologia Química
26/07	Substituição de lâmpadas queimadas	Biblioteca (RT)
26/07	Adequação de instalação de disjuntores de liga/desliga de refletores nos postes do campus	Áreas comuns (MM)
27/07	Fixação de quadros	Bloco D (RT) - C.A. de Licenciatura em Ciência da Computação
27/07	Auxílio ao pessoal de T.I. na passagem de cabo de rede	Residência Universitária (RT)
27/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-103
27/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-104
27/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-106
27/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava desligando sozinho	Bloco A (RT) - Sala RA-202
27/07	Inspeção nas condições hidráulicas dos banheiros	Áreas comuns (RT)
28/07	Pintura das paredes do laboratório	Bloco C (RT) - Lab. de Ecologia Química

28/07	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem funcionar	DEMA(RT)
28/07	Manutenção em ventilador que estava sem funcionar	DEMA(RT)
28/07	Substituição de lâmpadas queimadas.	Residência B(RT) ultimo quarto do lado direito, sentido fábrica
28/07	Manutenção da descarga que estava vazando	Residência B(RT) ultimo quarto do lado direito, sentido fábrica
28/07	Conserto de vazamento nas torneiras	LABEV(RT)
28/07	Reparos na grama	Canteiro central de entrada(RT)
28/07	Limpeza e manutenção em forro de pvc que estava mal encaixado	Bloco E (MM) - Banheiros masculino e feminino do piso superior
28/07	Manutenção em porta que não fechava	Bloco D (MM)- Coordenações, sala 10
29/07	Manutenção em Ar condicionado que estava sem funcionar	Bloco A (RT) - Sala RA101

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de julho.

Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV	102
Solicitações de outros setores	57
Quantidade total de solicitações pendentes do mês de junho	10
Quantidade total de solicitações do mês de Julho	159
Quantidade total de solicitações eletrônicas trabalhadas no corrente mês	169
Transferidos para o mês de agosto	33
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	115

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.