



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO AGOSTO/2018

No corrente mês foram trabalhadas 196 solicitações, das quais 153 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 43 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 165 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de agosto, 31 serviços ainda não puderam ser concluídos. Faremos o possível para que sejam realizados no mês de setembro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de agosto

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/08	Realizar troca de interruptores de duas seções no interior do restaurante.	Restaurante Universitário (RT).
01/08	Realizada troca de interruptores de duas seções no interior do restaurante.	Restaurante Universitário (RT).
01/08	Realizadas instalações de tampas cegas no interior do restaurante universitário	Restaurante Universitário (RT).
01/08	Realizado serviço de manutenção da descarga, onde se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino Piso Superior (RT).
01/08	Realizada retirada dos porta-copos da parede e recolocá-los em outra parede da sala da Coordenação de Design.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação de Design (RT)
01/08	Realizada Fixação de 3 Placas	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação de Design (RT)
02/08	Realizado conserto de lâmpada	Bloco A - Central de Aulas Sala da Limpeza (RT).
02/08	Realizada troca de lâmpada do piso superior onde se encontra queimada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Piso Superior (RT).
02/08	Realizada melhoria da iluminação externa próxima ao portão de entrada de MM.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Sala de Extensão (RT).
02/08	Realizada manutenção na caixa de descarga banheiro masculino da prefeitura, onde se encontra com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
02/08	Realizado serviço de manutenção no ralo da pia da cozinha onde se encontra com um vazamento.	Restaurante Universitário Cozinha (RT).
03/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca Sala dos Bibliotecários (MM).
03/08	Realizado serviço de manutenção na torneira em frente ao banheiro do setor de limpeza, ao lado do setor da manutenção.	Prefeitura Universitária A área da sede da manutenção (RT).
03/08	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro da residência A, onde se encontra vazando.	Residencia Universitária - A - Banheiro da residência A (RT)
03/08	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro do bloco A	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino piso inferior (RT)
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aulas Sala RA 101 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 102 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 103 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 104 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 105 (RT).

04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 106 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 201 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 202 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 203 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 204 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 205 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula R A 206 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco A - Central de Aula Sala do Degrau (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R C 101 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 102 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 103 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 104 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 104 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 105 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 201 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 202 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 203 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 204 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 205 (RT).
04/08	Realizada Dedetização da sala	Bloco C - Laboratório Sala R-C 206 (RT).
06/08	Realizado serviço de manutenção na lâmpada do banheiro masculino do bloco de administração, onde ao acender a lâmpada acende e apaga rapidamente.	Bloco I - Administrativo Banheiro Masculino (RT).
06/08	Realizado serviço de manutenção na torneira da pia do setor de passagem, onde não está fechando.	Restaurante Universitário - Pia do setor de passagem (RT)
07/08	Realizada verificação das instalações elétricas para o religamento da impressora 3D no LabProj.	Bloco B - Design - LabProj (RT)

08/08	Realizada troca de lâmpada no banheiro feminino piso inferior, onde se encontra queimada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Piso Inferior (RT).
08/08	Realizada troca de lâmpadas no bloco E	Bloco E - Central de Aulas 2 Primeiro Andar (RT).
08/08	Realizado conserto no primeiro micro-ondas da cozinha do bloco A, o qual está com defeito em algumas funcionalidades do teclado.	Residencia Universitária - A Cozinha (RT).
08/08	Realizada instalação elétrica de 01 máquina de lavar na cozinha.	Residencia Universitária - B Cozinha RT)
08/08	Realizado conserto do ar-condicionado que estava vazando água.	Bloco A - Central de Aulas Sala 205 (RT).
08/08	Realizada instalação elétrica de 01 máquina de lavar na cozinha.	Residencia Universitária - A Cozinha (RT).
08/08	Realizado conserto na descarga do banheiro da Biblioteca	Biblioteca Banheiro (MM).
08/08	Realizado serviço de manutenção na torneira da entrada do restaurante, onde a torneira não fecha.	Restaurante Universitário Entrada do restaurante (RT).
08/08	Realizado serviço de manutenção na torneira do banheiro masculino do bloco c, a torneira se encontra quebrada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Piso Inferior (RT).
08/08	Realizada a fixação de 01 Acess Point no bloco dos labs info. e outros 02 na central de aulas de Mamanguape para ampliação da rede wifi da referida unidade.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - lab. info e central de aulas (MM)
08/08	Realizada instalação de tela de projeção	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Rol do R-U (MM).
09/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas Corredor do Bloco E (MM).
09/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas Sala M-E 101 (MM).
09/08	Realizada ligação elétrica do forno de cerâmica	Bloco B - Design Lab de Design (RT).
09/08	Realizado serviço de manutenção na torneira do jardim deste bloco	Bloco G - Coordenações de Departamentos Jardim (RT).
09/08	Realizada manutenção em bebedouro	loco C - Salas de Aulas e Laboratórios Corredor do Bloco E (MM).
09/08	Realizado conserto de caixa de descarga	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
10/08	Realizada troca de lâmpada no primeiro andar do Bloco E	Bloco E - Central de Aulas 2 Primeiro Andar (RT).
10/08	Realizada ligação elétrica do forno de cerâmica	Bloco B - Design Lab de Design (RT).
10/08	Realizada troca de lâmpada	Biblioteca Secretaria da Direção (MM).
10/08	Realizada instalação de refletor em poste	Bloco F - LIFE Poste em Frente a Extensão (MM).
10/08	Realizada adequação de refletor no poste	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Poste em Frente a Extensão (MM).
10/08	Realizada instalação de refletor no poste	Bloco E - Salas de Aulas Quadra de esportes (MM).

10/08	Realizada análise para instalação de um bebedouro na parte externa a Sala de Extensão.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Sala de Extensão (MM)
10/08	Realizado conserto em torneira que estava vazando	Residencia Universitária - A A04 (RT).
10/08	Realizado serviço de manutenção no banheiro da residência que estava com vazamento.	Residencia Universitária - A Banheiro da Residencia Universitária (RT).
10/08	Realizado serviço de manutenção na janela da sala 201 piso superior que estava danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala 201 (RT).
13/08	Realizada trocas de lâmpadas e reatores.	Bloco G - Centros Acadêmicos Poste ao lado do Centro Acadêmicos (MM).
13/08	Realizada trocas de lâmpadas e reatores.	Bloco F - LIFE Entrada da Portaria (MM).
13/08	Realizada trocas de lâmpadas e reatores.	Bloco F - LIFE Poste da Portaria (MM).
13/08	Realizado conserto nas lâmpadas do banheiro masculino que estavam queimadas	Biblioteca (RT).
13/08	Realizada correção no posicionamento do projetor.	Bloco C - Laboratório R-C 103 (RT).
13/08	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro feminino onde a cordinha que aciona a descarga encontrava-se rompida.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Piso Inferior (MM).
13/08	Realizado conserto em descarga do banheiro.	Biblioteca - Banheiro (MM)
13/08	Bloco G - Coordenações de Departamentos	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala dos Tas (RT).
13/08	realizado conserto em fechadura de porta que dá acesso a cozinha do r.u	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão R-U (MM).
13/08	Realizado conserto em maçaneta do banheiro masculino do bloco de coordenações	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Masculino dos Servidores (MM).
14/08	Realizada construção de muro.	Muro - entrada do campus (MM)
14/08	Realizada vistoria para analisar alguns problemas que tivemos com a rede e que resultou na possível danificação de equipamento.	Bloco B - Design Laboratório de Design Unidade de Impressão 3D (RT).
14/08	Realizada troca de conjunto de lâmpadas que está sem funcionar.	Bloco B - Design - Lab Desenho por trás do bloco de coordenação (RT)
14/08	Realizada manutenção em caixa de descarga	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).
14/08	Realizada fixação de quadro no hall da Central de Aulas.	Bloco A - Central de Aulas - Saguão central de aulas (RT)
14/08	Realizada fixação de quadro na parede interna do auditório, ao lado da cabine de som.	Auditório - Parede interna, ao lado da cabine de som (MM)

15/08	Realizado conserto de placa de esgoto	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Ao lado do estacionamento do Bloco C (MM)
15/08	Realizada abertura da portaria de cima	Portaria de cima (MM)
15/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca Sala da Direção de Centro (MM)
15/08	Realizado serviço de manutenção na torneira deste setor onde se encontra com vazamento.	Restaurante Universitário - Na pia do setor de passagem (RT)
15/08	Realizado serviço de manutenção na descarga onde se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro feminino piso superior (RT)
16/08	Realizado conserto de placa de esgoto	Diversos setores em Mamanguape (MM)
16/08	Realizado troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 108 (MM).
16/08	Realizada troca de interruptor que apresenta defeito	Bloco B - Salas de Aulas - Banheiro Masculino (MM)
16/08	Realizada manutenção da tomada na sala de materiais.	Bloco B - Design - Laboratório de Volumes (RT)
16/08	Realizado serviço de manutenção no bebedouro onde a torneira de copo foi rompida.	Bloco C - Laboratório - Corredor de acesso aos banheiros do piso inferior (RT)
16/08	Realizado serviço de manutenção na caixa de descarga do banheiro masculino piso superior, onde se encontra um vazamento.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Piso Inferior (RT).
16/08	Realizado ajustes nas janelas circulares do laboratório.	Bloco B - Design - Laboratório de Volumes (RT)
16/08	Realizada conserto em armário	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão (MM).
16/08	Realizado conserto na janela do c.a de pedagogia por diversas vem ficando aberta.	Bloco G - Centros Acadêmicos C-A de Pedagogia (MM).
16/08	Realizado conserto de carteiras.	No Restaurante Universitário de Mamanguape (MM)
17/08	Realizado conserto de placa de esgoto	Diversos setores em Mamanguape (MM)
17/08	Realizado conserto de ar-condicionado que não estava funcionando.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Sala do Departamento de Letras (MM).
18/08	Realizada manutenção em ar-condicionado que encontrava-se com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 106 (RT).
18/08	Realizada instalação de ponto elétrico na sala do CAES.	Bloco J - Gerência Administrativa - Sala do CAES (RT)
18/08	Realizado reparo em fiação do som do auditório.	Auditório - Som do auditório (MM)
18/08	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino Inferior (RT).

18/08	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Torneira ao lado das Salas dos Vigilantes (RT).
18/08	Realizada manutenção em caixa de descarga acoplada que não está dando descarga.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro feminino inferior (RT)
18/08	Realizada manutenção em Bebedouro que encontrava-se com ralo entupido.	Bloco C - Laboratório Bebedouro Inferior (RT).
18/08	Realizado conserto em armário	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão (MM).
18/08	Realizado conserto na janela do c.a de pedagogia	Bloco G - Centros Acadêmicos C-A de Pedagogia (MM).
20/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 107 (MM).
20/08	Realizada troca de lâmpada queimada	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Banheiro Masculino (RT).
20/08	Realizada instalação de ventiladores nas portarias de Mamanguape	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Portaria (MM).
20/08	Realizada troca de lâmpada queimada	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (MM).
20/08	Realizada instalação de ventilador na portaria da entrada da UFPB.	Bloco I - Administrativo Portaria da Entrada ao lado do bloco Administrativo que não funciona (RT).
20/08	Realizada manutenção em cano de pia que se encontrava entupida.	Restaurante Universitário - Cozinha (RT)
20/08	Realizada troca de tampa de vaso sanitário.	Bloco G - Coordenações de Departamentos do Tas (RT).
20/08	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontrava vazando muita água.	Bloco C - Laboratório - Bebedouro localizado ao lado dos banheiros, piso inferior (RT)
20/08	Realizado corte de galhos das árvores próximo ao estacionamento	Bloco C - Laboratório Árvores perto do Estacionamento (RT).
20/08	Realizada fixação de peças de zinco.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Ao redor do bloco D (RT)
20/08	Realizada pintura do local.	Bloco J - Gerência Administrativa - Sala onde era o antigo almoxarifado, que agora vai ser a sala da psicóloga (RT)
21/08	Realizado conserto de placa de esgoto	Diversos setores em Mamanguape (MM)
21/08	Realizada fixação de placa de alumínio que caiu.	Bloco H pós de Antropologia (RT).

21/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 102(MM).
21/08	Realizada troca de lâmpada que estava queimada.	Bloco E - Salas de Aulas Banheiro Masculino (RT).
21/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 101(MM).
21/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores nos refletores	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadra de Esportes (MM).
21/08	Realizado corte de canteiros que estavam com grama alta.	Biblioteca Canteiro da Praça da Lanchonete (RT).
21/08	Realizada fixação de banner.	Bloco A - Hall central de aulas (RT)
21/08	Realizada fixação de banner.	Auditório (MM)
22/08	Realizado conserto de placa de esgoto	Diversos setores em Mamanguape (MM)
22/08	Realizado serviço de manutenção e limpeza no bueiro do entorno do laboratório de informática.	Bloco H - Laboratórios de Informática na esquina do departamento (MM).
22/08	Realizada troca de lâmpada onde se encontrava queimada.	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 106 (RT).
22/08	Realizada troca de lâmpada onde se encontrava queimada.	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (MM).
22/08	Realizada troca de lâmpada onde se encontrava queimada.	Bloco E - Salas de Aulas Banheiro Masculino Piso Superior (MM).
22/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 108 (MM).
22/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - B Sala de Estudos (RT).
22/08	Realizada corte de gramado que se encontrava alto.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Gramado em frente as salas dos Departamentos e Coordenações (RT).
23/08	Realizada Troca de Lâmpadas e Reatores.	Bloco A Central de Aulas Piso Superior Salas 202 (RT).
23/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala de Degrau (RT).
23/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 203 (RT).
23/08	Realizada manutenção em ar-condicionado que se encontrava vazando	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 205 (RT).
23/08	Realizado serviço de manutenção no interruptor das lâmpadas, onde se encontrava danificado.	Bloco E - Salas de Aulas Banheiro Feminino (MM).
23/08	Realizado Conserto de Fechadura.	Bloco G Coordenações e Departamentos Salas dos Professores (RT).
23/08	Realizada manutenção de janela que estava	Bloco E - Central de Aulas 2

	prestes a cair.	Sala R-E 204 (RT).
23/08	Realizada troca de maçaneta que se encontra quebrada.	Bloco B Laboratório de Design Laboratório de Fotografia (RT).
24/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 102 (RT).

24/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 101 (RT).
24/08	Realizada troca de lâmpada na sala ME 201 piso superior onde se encontrava queimada.	Bloco E - Salas de Aulas Sala M E 201 (MM).
24/08	Realizada troca de lâmpada na sala MB 108 que encontrava-se queimada.	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 108 (MM).
24/08	Realizada troca de maçaneta, que encontrava-se danificada.	Bloco J - Gerência Administrativa Sala do Antigo Almoxarifado da Assessoria ,ao lado da GTIC (RT).
24/08	Realizada manutenção em maçaneta que encontrava-se danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT).
24/08	Realizado Plainamento na porta da sala	Bloco J - Gerência Administrativa Sala do Antigo Almoxarifado da Assessoria ,ao lado da GTIC (RT).
24/08	Realizada fixação de objeto na parede.	Residencia Universitária - A Quarto 05 (RT).
27/08	Realizada troca de lâmpada no Interior da sala, onde se encontrava queimada.	Bloco A - Salas de Aulas - MA - 107 (MM)
27/08	Realizada Troca de tomada, por uma de três pinos (padrão novo), para que o estabilizador consiga ser ligado.	Bloco D - Centros Acadêmicos CA de (C A A A) (RT).
27/08	Realizada troca de lâmpada no Bloco E	Bloco E - Central de Aulas 2 - primeiro andar (RT).
27/08	Realizada regulação da pressão da água, pois estava muito forte, vazando água e batendo na tomada de energia.	Bloco D - Centros Acadêmicos Bebedouro Localizado ao lado do banheiro (RT).
27/08	Realizado reparo em torneira.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino Piso Superior (RT).
27/08	Realizada manutenção em caixa de descarga danificada, a mesma não está dando descarga	Bloco D - Centros Acadêmicos - Banheiro Masculino (RT)
28/08	Realizada troca de lâmpada no banheiro masculino onde se encontra queimada.	Auditório - Banheiro masculino (RT)
28/08	Realizada troca de lâmpada no banheiro feminino onde se encontra queimada.	Auditório - Banheiro feminino (RT)
28/08	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
29/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20, que se encontrava queimados.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino inferior (RT)
29/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20, que	Bloco C - Laboratório -

	se encontrava queimados.	Banheiro masculino inferior (RT)
29/08	Realizada fixação de caixa de tomada que se encontrava solta.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro feminino superior (RT)
29/08	Realizada troca de lâmpada no banheiro feminino onde se encontrava queimada.	Bloco E - Salas de Aulas - Banheiro feminino piso inferior (MM)
29/08	Realizada troca de lâmpada no banheiro masculino onde se encontra queimada.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Banheiro masculino piso inferior (RT)
29/08	Realizado reparo em tomada que se encontrava com defeito.	Bloco F - RF 201 Sala de pranchetas (RT)
29/08	Realizada manutenção em rede elétrica.	Bloco A - Central de Aulas Rede Elétrica do Bloco (RT).
29/08	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontrava com vazamento.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
29/08	Realizado conserto de porta quebrada	Bloco C - Laboratório Laboratório 3 (Primeiro Andar) Vizinho ao Banheiro (RT).
29/08	Realizado serviço de marcenaria para chumbar dois parafusos em uma parede.	Bloco C - Laboratório - Lab. Ecologia Costeira e Oceânica (RT)
30/08	Realizado serviço de troca de lâmpada, onde se encontrava queimada	Auditório - Banheiro masculino (MM)
30/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
30/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco D - Centros Acadêmicos Corredor na frente do Bloco (RT).
30/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco D - Centros Acadêmicos Corredor por trás do Bloco (RT).
30/08	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco D - Centros Acadêmicos Corredor em frente aos Banheiros (RT).
30/08	Realizada fixação de cabo de internet, que se encontrava muito baixo	Bloco D - Centros Acadêmicos Por trás dos centros acadêmicos (RT).
30/08	Realizado conserto de vazamento no banheiro masculino.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT)
30/08	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino inferior (RT)
30/08	Realizado serviço de manutenção no banheiro masculino na caixa de descarga onde se encontrava danificada.	Bloco A - Salas de Aulas - Banheiro masculino (MM)
30/08	Realizada Revisão dos bebedouros da central de aulas.	Bloco A - Central de Aulas - Bebedouros (RT)
30/08	Realizada limpeza no gramado, entre as residências.	Residencia Universitária - A - Por trás da residência A (RT)

30/08	Realizada pintura da sala e da porta.	Bloco D - Centros Acadêmicos CA de Antropologia (RT).
30/08	Realizado serviço de manutenção na mesa dos professores	Bloco A - Salas de Aulas - Sala 101 (MM)
31/08	Realizada correção de configuração no ar da subprefeitura.	Subprefeitura (RT)
31/08	Realizado serviço de manutenção na descarga onde se encontra danificada.	Bloco E - Salas de Aulas - Banheiro feminino piso inferior (MM)
31/08	Realizada diminuição da altura das banquetas de madeira, visto que não se adequam à altura das bancadas e traz desconforto no momento de manipulação dos equipamentos.	Bloco C - Laboratório Sala r-c 104 (RT).

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do Agosto de 2018

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	153
Solicitações de outros setores	43
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	196
Solicitações não concluídas em agosto e transferidas para Setembro de 2018	31
SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS	165

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.